

DODATOK č. 20

K Zmluve č. VH2006/3 uzatvorenej medzi spoločnosťou COMAX-TT, a.s. a spoločnosťou SOŠA Trnava.

Z dôvodu zmeny dažďomerných údajov sa s účinnosťou od 1.2.2026 upravuje článok c)tejto zmluvy – odvádzanie dažďových vôd nasledovne : :

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku

1) Objednávateľ sa zaväzuje platiť poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku objednávateľa v zmysle vyhlášky č. 397/2003 Z. z..

2)Ročné množstvo vôd z povrchového odtoku je stanovené výpočtom nasledovne:

$$Q = H_z * S * \varphi$$

H_z – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMU vypočítaný z úhrnu zrážok za posledných 5 rokov

S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú

φ – súčiniteľ odtoku

$H_z = 572,1 \text{ mm/m}^2$

$S =$ plocha v m²

Druh povrchu plôch zaradená podľa kategórií :

- zastrešené plochy:	4058 m ²	súčiniteľ odtoku	0,9
- spevnené plochy :	2030 m ²	súčiniteľ odtoku	0,9

3) množstvo odvádzaných vôd z povrchového odtoku predstavuje 3135 m³/rok

4) Množstvo odvádzaných vôd z povrchového odtoku bude objednávateľovi faktúrované mesačne / 261 m³ / resp. v mesiaci december 264 m³ v cene podľa cenníka distribučných energií (stočné).

5) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade zmien dažďomerných údajov previesť zmenu fakturovaného množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku na základe dodatku k tejto zmluve .

Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden po podpise obdrží každá zmluvná strana.

V Trnave, dňa 15.1.2026

Dodávateľ :  a. s.
Coburgova 84, 917 48 Trnava

Odberateľ :

Ing. Dušan Gašparík
Predseda predstavenstva

Ing. Anna Sorádová
Člen predstavenstva